



Q=13 м³/час
L=153 м
Dy=50 мм
n=4

Q=59 м³/час
L=304 м
Dy=80 мм
n=14

Q=119 м³/час
L=338 м
Dy=80 мм
n=18

0,003 МПа
155 м³/час

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- газопровод стальной высокого давления подземный проектируемый
- газопровод полиэтиленовый низкого давления подземный проектируемый
- конец газопровода с заглушкой (пробкой)
- переход диаметра газопровода
- кран шаровый в подземном исполнении
- задвижка в надземном исполнении
- газорегуляторный пункт шкафной
- существующая жилая застройка

Создано	
Изменено	
Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

						54/04-П-2017-СГ			
						Схема газоснабжения сельского поселения Ижболдинский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	д.Новотроицк	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Борков						П	1	1
Проверил	Паревский					Схема проектируемых сетей газоснабжения Масштаб 1:2000	ООО "СП"		
Н.контр.	Вотчинникова								
ГИП	Паревский								
Директор	Панов								